

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. august 2021 til kl. 08:00 den 1. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:05	Sølvgade	Mindre naturbrand	Glødebrand i gammel træstamme. En del af træstammen skåret op ved hjælp af rednings sav. Herefter blev glødebranden afslukket ved hjælp af to vandslukkere.
11:49	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:10	Øster Voldgade	Mindre naturbrand	Glødebrand i ca. 5. meter væltet træstamme. Træstammen skåret op med rednings sav. Slukket med et HT-rør. Alle trædele samlet og tildækket med skum. Kommunen informeret med henblik bortskaffelse.
16:23	Else Alfelts Vej	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator. Skadestedet overgivet til tekniker.
16:41	Nordre Fasanvej	Min. forurening-v/FUH	To biler kørt sammen. Disse skubbet ind til siden, oprydning foretaget. En person overgivet til ambulancetjenesten.
18:08	Ryegade	Eftersyn	Eftersyn af branddør. Ved beredskabets ankomst var der intet at bemærke. Omtalte branddørs funktion var intakt og virkede efter hensigten ligesom stedets ABA-skab var i ro og viste normal drift.
18:38	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:21	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:57	Markvænget	Eftersyn	Røgdudvikling fra cykelbatteri. Ved beredskabets ankomst var batteriet båret udenfor og slukket af beboer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. august 2021 til kl. 08:00 den 1. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:19	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:21	Dampfærgevej	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:52	Nørre Voldgade	Min. forurening-v/FUH	Tre biler kørt sammen. Disse skubbet ind til siden, oprydning foretaget. Ingen personskade. Skadestedet overgivet til politiet.
04:31	Vesterbrogade	Eftersyn	Kraftig røg fra varmelamper på bygning. Disse slukket på afbryder.