

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. september 2021 til kl. 08:00 den 10. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:42	Blegdamsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen - Ophjælpning af en borger.
09:05	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:27	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:09	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet bygningens inergen anlæg var blevet udløst pga. en menneskelig fejl, idet man troede, at man havde frakoblet inergen anlægget før man gik ind i server rummet som var inergen dækket.
12:16	Øster Søgade	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en HT-rør.
12:27	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:35	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Røg fra kælder grundet afprøvning af gasgrill. Kælder udluftet inden beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til ejendommens servicepersonale.
14:02	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:08	Markskellet	Eftersyn	Røglugt i opgang var væk ved beredskabets ankomst. Håndværker har arbejdet på stedet. Intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. september 2021 til kl. 08:00 den 10. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:52	Tagensvej	Eftersyn	Ild i Li-ion batteri. Forsøgt slukket med vådt tæppe før ankomst. Efterslukket og båret ud fra lejlighed. Udluftet og ventileret lejlighed.
16:56	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:56	Stamholmen	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem varevogn og motorcykel. Sikring af skadested og oprydning. 1 person bragt til hospital.
18:04	Nielsine Nielsens Vej	Ild i Skraldespand	Intet fundet, politiet er kørt fra stedet.
18:26	Kvægtorvsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:40	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:15	Rymarksvej	Trafikulykke	Assistance til politiet i forbindelse med spild af Salmiakspiritus i lejlighed. Kontrolleret lejlighed og udluftet denne. Overdraget skadestedet til politiet.
20:17	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
21:16	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
03:16	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. september 2021 til kl. 08:00 den 10. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:25	Nørre Alle	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
03:45	Lyneborggade	Eftersyn	Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på komfur. Slukket komfur og ventileret lejligheden og trapperum. 2 beboere tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning. 1 beboer indbragt til hospital. Skadestedet overdraget til politiet.
05:06	Oslo Plads	Eftersyn	Falsk alarm. Ingen personer på baneterrænet på Østerport station.
06:12	Nordstjernevej	Trafikulykke	Bil havde påkørt lysmast. Rengjort kørebanen og lettere oprydning.
07:35	Studivestergade	Brandalarm	Blind alarm på grund af damp fra bad