

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2021 til kl. 08:00 den 11. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:14	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:43	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:24	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:31	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
09:58	Sundbyvestervej	Min. forurening-v/FUH	Mindre spild på kørebanen afhjulpet med absodan.
10:25	Valgårdsvej	Brand-Bil i det fri	Brand i bil slukket med et HT-rør.
10:28	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
11:15	Åmarkvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
11:56	Junggreensvej	Brandalarm	Reel alarm, idet detektor var aktiveret af røg fra serverrum. Teknikker på stedet. Foretaget ventilering af rum og foretaget eftersyn, intet at bemærke.
12:03	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:10	Enghavevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2021 til kl. 08:00 den 11. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:14	Christmas Møllers Plads	FUH-Fastklemte BIL	Mindre trafikulykke mellem en lastbil og en personbil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person tilset af ambulancetjenesten.
12:14	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:26	Slesvigsgade	Brandalarm	Reel alarm, idet detektor var aktiveret grundet brand i mikrobølgeovn. Denne var slukket ved Beredskabets ankomst. Foretaget udluftning.
12:35	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:17	Borups Allé	Min. forurening-Mindre spild	Oprydning efter mindre trafikulykke. Skadestedet overdraget til politiet.
14:23	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:34	Sundholmsvej	Redn.-Fastklemmt, Maskine o.l.	Beredskabet ikke i arbejde.
15:16	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:23	Stationsporten	AMB-FUH-Ambulance	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
15:49	Avedøreholmen	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2021 til kl. 08:00 den 11. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:32	Holbækmotorvejen	FUH-Fastklemte BIL	Fire biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person udtaget af køretøj og overdraget til ambulancetjenesten.
16:53	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:17	Rabarbervej	Brandalarm	Reel alarm, idet detektor var aktiveret på grund af røg fra glemt indbo på komfur.
17:34	Sankt Annæ Plads	Naturbrand-Mindre brand	Mindre brand i affald slukket med et HT-rør.
17:35	Fiskedamsgade	Eftersyn	Røg fra lejlighed grundet madlavning. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
19:02	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:22	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
20:39	Overgaden Oven Vandet	Redn.-Drukneulykke Havet	Person var oppe af vandet ved Beredskabets ankomst. Person overdraget til ambulancetjenesten.
20:59	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:24	Egeskoven	Container i det fri-Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
23:26	Rypehusene	Skraldespand i det fri-Brand	Brand i affald slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2021 til kl. 08:00 den 11. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:31	Sundholmsvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikulykke mellem bus og en bil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade. Skadestedet overdraget til politiet.
01:20	Tårnvej	Bygn.brand-Etageejendom	Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Foretaget ventilering af tre lejligheder. Skadestedet overdraget til politiet.
03:33	Samosvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:19	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:39	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
05:59	Tjørnevangen	Bygn.brand-Industribygning	Brand i bil slukket med et HT-rør.