

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2021 til kl. 08:00 den 14. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Hammerichsgade	Min. Forurening	Lastbilbil med knækket kardanaksel, der har lækket ca. 70 L. Hydraulikolie. Udlagt 5 poser absodan til forhindring af spild i kloak. Rekv. assistance fra St. T. med yderligere mængde Absodan samt 2 x 200 L. tromler til opsamling af brugt Absodan. Vejbanen fejet. Assistance fra Politi til trafikregulering.
08:34	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:47	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:50	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:01	Sassnitzgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:03	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:49	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:12	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:37	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2021 til kl. 08:00 den 14. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:28	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:28	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:49	Strandfogedvej	Trafikulykke	2 biler impliceret i færdselsuheld. Sikret skadestedet og foretaget oprydning, 2 patienter indbragt til hospitalet.
15:27	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
15:38	Store Kongensgade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:04	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Teknikker arbejder på stedet.
19:02	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
19:28	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:23	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:34	Nørre Allé	Ild i Skraldespand	Ved ankomst, var der ild i en fritstående skraldespand. Skraldespanden slukket med en HT-rør.
21:03	Under Elmene	Eftersyn	Vaskemaskine brændt varm i tromle.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2021 til kl. 08:00 den 14. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:33	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:01	L. I. Brandes Alle	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Lokaliseret en papirmappe som var blevet placeret ovenpå et fyrfadslys.
22:50	Vesterbrogade	Eftersyn	Foretaget eftersyn for røg fra komfur. Slukket for strømmen.
22:58	Ulsøparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:23	Hyltebjerg Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
02:20	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.