

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2021 til kl. 08:00 den 24. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:20	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:22	Asgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:28	MTV Ring 4	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
11:04	Gammel Kongevej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre trafikulykke. Beredskabet ikke i arbejde.
11:17	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:08	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:30	Spanteloftvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:43	Kirkegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:40	Sundkrogsgade	Min. forurening-Mindre spild	Eftersyn for oliespild. Beredskabet ikke i arbejde.
16:30	Østbanegade	Naturbrand-Mindre brand	Brand i affald slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2021 til kl. 08:00 den 24. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:32	MTV Amagermotorvejen	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke med fem biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade. Skadestedet overdraget til politiet.
16:54	Artillerivej	Eftersyn	Mindre brand i køkken slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:01	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
19:19	Amager Strandvej	Redn.-Drukneulykke Havet	Sejlbåd kæntret ca. 500 meter fra kyst med 2 personer om bord. Iværksat eftersøgning fra land og fra Beredskabets redningsfartøj med dykkere i samarbejde med redningshelikopter. To personer fundet i godt behold og bragt i land. Skadestedet overdraget til Politiet og JRCC.
20:03	Jagtvej	Bygn.brand-Etageejendom	Mindre brand i lejlighed slukket med et HT-rør.
20:33	Grønvangen	Eftersyn	Væltet træ spærre for fremkommeligheden. Træ skåret op og oprydning foretaget.
20:44	Ragnagade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:00	H.V. Rolsteds Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
22:52	Korsgade	Eftersyn	Mindre vandskade afhjulpet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2021 til kl. 08:00 den 24. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:22	Bernstorffsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
04:09	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:30	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:02	Nyhavn	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af brand i køkken. Branden var slukket ved Beredskabets ankomst, foretaget udluftning og tilkaldt skadeservicefirma.