

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2021 til kl. 08:00 den 28. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:23	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
08:41	Valby Langgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - stjerneaster.
08:42	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra strygejern.
09:40	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:43	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:58	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:47	Østrigsgade	Eftersyn	Person frigjort fra aflåst offentligt toilettrum.
11:15	Lindeager	Eftersyn	Støv fra håndværker skyld i alarm. Kælder ventileret med overtryksventilator.
12:11	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
12:25	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2021 til kl. 08:00 den 28. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:29	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - stjerneaster.
12:36	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:49	H.C. Andersens Boule- vard	Trafikulykke	Bil påkørt anden bil. Minimal materiel skade. 1 patient tilset af ambulancetjenesten. Biler skubbet ind til siden.
13:52	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:00	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:21	Strandboulevarden	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:26	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:42	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:54	Lisbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:04	Blegdamsvej	Ild i bygning	Beredskabet annulleret af alarmcentralen inden ankomst.
18:20	Skyttegårdvej	Eftersyn	Smeltet plastik bag komfur havde afgivet en del røg. Lejlighed udluftet og strøm og gas til komfur afbrudt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2021 til kl. 08:00 den 28. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:35	Haydnsvej	Elevatorstop	Mødt til at assistere elevatorfirma med døråbning.
18:45	Teglværksgade	Brandalarm	
20:06	Nordre Toldbod	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
21:56	Klingseyvej	Ild i bygning	Ild i skur med plastikcontainer, ingen brandspredning til nabohuset. Slukket med 1 HT-rør. Politiet overtager skadestedet.
23:34	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:52	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
01:25	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:07	Lybækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:37	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
07:26	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2021 til kl. 08:00 den 28. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:44	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.