

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2021 til kl. 08:00 den 22. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:29	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:45	H.V. Nyholms Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:51	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:22	Lyneborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:07	Thorshavns-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:31	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaret rygning tæt på detektoren.
11:32	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
11:41	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:59	Amagertorv	Eftersyn	Ild i noget blomkål i ovn. Slukket og udluftet af anmelder. Foretaget et eftersyn, alt ok.
12:44	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:36	Vinhaven	Bygningsbrand	Ild i garageport og træværk efter brug af ukrudtsbrænder. Slukket med 1 HT rør , opskåret port og udluftet garage. Skadeservice tilkaldt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2021 til kl. 08:00 den 22. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:00	Snorresgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:17	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:26	Gdanskgade	Redning	Person fastklemt ifm. kranarbejde. Person fri ved beredskabets ankomst. Overdraget til sundhedsberedskabet. Skadestedet overdraget til politiet.
15:51	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikuheld. Udlagt en pose mop.
16:15	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:27	Mosedalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:12	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:46	Pasteursvej	Brandalarm	ABA-melder aktiveret da stearinlys var smeltet ned i et skab af plastik. Dette var dog slukket ved vores ankomst.
19:02	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:09	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:17	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2021 til kl. 08:00 den 22. september 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:46	Kronprinsessegade	Ild i Lejlighed	Mindre glødebrand i skraldespand. Slukket i køkkenvask. Foretaget røgudluftning. Overdraget skadestedet til beboer.
22:46	Glentevej	Ild i Lejlighed	Ekspllosion i lejlighed grundet utæt gasrør. Evakueret beboere fra lejligheden samt naboledigheder til det fri og lukket for gassen. Foretaget gasmåling i lejligheden og tilkaldt gasværkerne for kontrol af eventuel fortsat gaslækage i lejligheden og naboledigheder, iab. Tilkaldt skadeservicefirma for afdækning af lejlighedsdør samt terrassedørsparti. Overdraget skadestedet til politiet.
23:34	Ejby Industrivej	Min. Forurening	Større dieselspild over 12 km gennem flere kommuner - tilkaldt køretøjer for rengøring og grusning af vejbanerne.
00:01	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Brandalarm	Røg fra bygning grundet brand i elektrisk apparat i kontor. Opbrudt dør for adgang og bragt apparat til det fri. Udluftet kontor og tilkaldt skadeservicefirma for korrosionsmåling. Overdraget skadestedet til personale på stedet.
00:43	Glostrup Shopping center	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
01:43	Johan Krohns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:30	Landlystvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:52	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.