

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2021 til kl. 08:00 den 5. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Irisvej	Ass.-A-sprøjte	Assistance til ambulancetjenesten.
09:50	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:59	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:14	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
13:32	Fuglebakkevej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:48	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:14	Lyngbyvej	Bygn.brand-Lejlighed	Mindre brand i tørretumbler slukket med et HT-rør. Skadeservice tilkaldt.
16:30	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2021 til kl. 08:00 den 5. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:53	Roskildevej	Min. forurening-v/FUH	Beredskabet ikke i arbejde. Skadestedet overdraget til politiet.
18:07	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
19:30	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
20:59	Strandvænget	Eftersyn	Beredskabet ikke i arbejde.
21:45	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:51	Rebslugervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
23:58	Lyrskovgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
02:08	Svinget	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:44	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:38	Vasbygade	Brandalarm	Beredskabet afmeldt før ankomst.