

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2021 til kl. 08:00 den 6. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:14	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:15	Houmanns Alle	Ild i lejlighed	Mindre ildløs på komfur. Slukket før ankomst. Skadeservice rekvireret.
09:42	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:58	Galionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:02	J.E. Ohlsens Gade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:23	Grøndals Parkvej	Ild i bil	Damp fra motorrum på personbil.
11:00	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:56	Bygårdstræde	Ild i skur	Overtændt skur, ingen fare for brandspredning. Slukket med 2. HT-rør.
12:00	Skolesiden	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:19	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2021 til kl. 08:00 den 6. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:27	Slotsholmsgade	Brandalarm	Mindre brand i ovn under pyrolyse, slukket med slangevinde. Udluftet køkken og overdraget til ejer.
12:34	Christians Brygge	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:00	Rebslagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:40	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:32	Rebslagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:20	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:45	Refshalevej	Ild i skib ved kaj	Røg fra sejlbåds motor. Ingen brand.
19:26	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:57	Lersø Parkallé	Eftersyn	Eftersyn for vandskade. Skadeservice rekvireret.
20:37	Frederikssundsvej	Ild i bil	Mindre ildløs i motorrum, slukket med trykvandslukker.
20:51	Prisholmvej	Trafikulykke	Personbil påkørt i vejkryds, bil skubbet ind til siden og vejbane fejret.
02:05	Linde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2021 til kl. 08:00 den 6. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:03	Nimbusparken	Brandalarm	Mindre brand slukket af sprinkler. Efterfølgende vandskade håndteret af skadeservice.
05:11	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
05:41	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:51	Tårnvej	Trafikulykke	3 biler i sammenstød. Sikret skadested og fejlet vejen.
07:11	Motorring 4	Trafikulykke	Solo uheld. 1 person overdraget til ambulancetjenesten.