

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. oktober 2021 til kl. 08:00 den 14. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Dronningens Tværgade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:08	Hjørnelodden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:30	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:44	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:48	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:56	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:25	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:18	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:39	Rødbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
13:48	Rygårds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:32	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. oktober 2021 til kl. 08:00 den 14. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:53	Amagerbrogade	Eftersyn	Eftersyn med termisk kamera, efter ildløs i et relæ. Bestyreren havde selv slukket det med en pulverslugger og slukket for strømmen.
17:02	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:18	Ørestads Boulevard	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
18:16	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:51	Lersø Parkallé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:31	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:34	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:47	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:09	Granatvej	Assistance	Assistance til politiet