

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2021 til kl. 08:00 den 15. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm. Fejlagtigt aktiveret i forbindelse med afprøvning.
10:12	J.c. Jacobsens Gade	Brandalarm	Blind alarm. Fejlagtigt aktiveret i forbindelse med afprøvning.
10:23	Ungarnsgade	Eftersyn	Finger sad fast i gymnastikbom, frigjort med snilde samt ambulance erfaring.
10:23	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
10:25	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
10:58	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.
11:01	B-Vej	Ild i lastbil	Mindre ildløs i entreprenørmaskine. Slukket med et HT-rør.
11:29	Maglekildevej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af os fra madlavning.
11:35	Strandgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:26	Krogstens Allé	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af os fra madlavning.
13:57	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
14:30	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af os fra madlavning.
15:23	Hvidovrevej	Ild i skraldespand	Slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2021 til kl. 08:00 den 15. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:10	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
17:32	Skoleholdervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:43	Helgesensgade	Mindre forurening	Udlagt Absodan på et mindre benzinspild fra en personbil.
18:13	Vester Voldgade	Eftersyn	Manglende forbindelse til ABA. Overdraget til den driftsansvarlige på stedet.
18:24	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af røg fra en røgkanon.
18:59	Valby Langgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.
19:55	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af røg fra en røgkanon.
20:07	Gammel Køge Landevej	Mindre forurening	Spuling af vejbane efter færdselsuheld.
20:25	Bramslykkevej	Eftersyn	Intern brandalarm aktiveret. Intet at bemærke.
20:34	Stærevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
21:51	Glostrup Shoppingcenter	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af røg fra en røgkanon.
23:27	Lindevangs Alle	Mindre forurening	Beboer havde væltet en lille flaske salmiakspiritus. Foretaget udluftning af lejlighed.
00:17	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af røg fra en røgkanon.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2021 til kl. 08:00 den 15. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:37	Essedal	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.
05:11	C.F. Richs Vej	Eftersyn	Sprængt varmtvandsrør. Lejlighed og kælder vandfyldt. Lukket for hovedhane og opsuget vand. Skadestedet overdraget til ejendomsadministrator.