

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2021 til kl. 08:00 den 16. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:54	Stationsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:00	Rønneholmsvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket ved ankomst af borgere med pulverslukker. Eftersyn foretaget og afmontering af batteripol.
09:37	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:37	Bærhaven	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af patient.
11:11	Rosengang	Bygn.brand-Kolonihavehus	Et cykelbatteri havde startet brand, slukket med CO2-slukker. Foretaget udluftning og eftersyn.
12:11	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:42	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:54	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:42	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:20	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2021 til kl. 08:00 den 16. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:20	Meinungsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:07	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:16	Vestre Teglgade	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
18:23	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel, røgkanon.
19:52	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:08	Herninggade	ISL-Eftersyn	Eftersyn for lugt af brændt el. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
21:16	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:53	Lersø Parkallé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
23:08	Enghavevej	Eftersyn	Eftersyn på to fyrværkeri batterier på boldbanen, slukket ved ankomst.
01:06	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
01:56	Løngangstræde	Elevatorstop	To personer udtaget af elevator.
03:43	Roskildevej	Min. forurening-v/FUH	To biler impliceret i færdselsuheld, én tilskadekommen. Sikret skadestedet, ydet førstehjælp, fejret og rengjort vejbane.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2021 til kl. 08:00 den 16. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:14	Vamdrupvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Ild i kælder på villa, slukket med 1 x HT-rør og CAFS. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
06:26	Frederikssundsvej	FUH-Fastklemte BIL	To køretøjer påkørt bagfra af tredje køretøj. Et køretøj ligger på taget. Alle personer ude af bilerne, bliver tilset af ambulancetjenesten. Foretaget oprydning og skadestedet overdraget til politiet.
07:40	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.