

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2021 til kl. 08:00 den 20. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Rosenvængets Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
08:04	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
08:10	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Rødovre Centrum	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:42	Lyngbyvej	Trafikulykke	Fejet glasskår op fra kørebane.
09:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Melder aktiveret grundet glemt plastspækbræt på kogeplade.
10:00	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:37	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:11	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:18	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring.
18:09	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:16	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2021 til kl. 08:00 den 20. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:18	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:52	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:02	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:13	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:21	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:22	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:02	Constantin Hansens Gade	Eftersyn	Eftersyn for lysskær fra tag som er tiltagende. Intet at bemærke.
02:54	Gammel Kongevej	Eftersyn	Ild i klude, viskestykker i restaurant. Slukket med 1 HT-rør.
02:57	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:27	Græstoftvej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
04:33	Kurvemagerstien	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Intet at bemærke.
04:33	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2021 til kl. 08:00 den 20. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:56	Ny Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:00	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:14	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:50	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.