

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2021 til kl. 08:00 den 21. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:44	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
09:05	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:20	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:56	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:37	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:08	Kristen Bernikows Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:31	Brolæggerstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:34	Albertslundvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:22	Sallingvej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke mellem fem biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2021 til kl. 08:00 den 21. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:33	Frederikssundsvej	Tilskadekomst-Hjem	Assistance til ambulancetjenesten.
15:49	Tårnvej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke mellem fire biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Tre personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
16:28	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:55	Børglumvej	Gas-Gaslugt i bygning	Gasselskabet overtager. Beredskabet ikke i arbejde.
17:37	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
18:04	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:41	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:36	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:10	Carl Nielsens Allé	ISL-Eftersyn	Foretaget eftersyn. Strøm afbrudt og beboer informeret om at kontakte elektriker.
22:01	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiv på grund af røgudvikling fra kortsluttet oplader. Beredskabet ikke i arbejde da personalet havde udluftet ved ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2021 til kl. 08:00 den 21. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:47	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:31	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.