

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2021 til kl. 08:00 den 26. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:47	Brøndbyvænge	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
09:27	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:47	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:59	Ellebjergrvej	Trafikulykke	Oprydning efter mindre ulykke. Skadested overdraget til politiet.
10:24	Utterslevgård	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
10:26	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:35	Øster Farimagsgade	Eftersyn	Ild i tøj i tørretumbler. Slukket ved ankomst. Vaskeri og overliggende lejlighed røgfylt. Udluftet og overdraget til skadeservice.
10:50	Hiort Lorezens Gade	Eftersyn	Kortslutning og efterfølgende røg fra vaskemaskine. Strøm taget og overdraget til ejer.
10:53	Vejlands Allé / Sjællandsbroen	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 biler. Foretaget sikring af skadested samt oprydning.
10:58	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:34	Bernhard Bangs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2021 til kl. 08:00 den 26. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:52	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:02	Kastrupvej	Ild i bil	Intet at bemærke.
12:03	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
12:52	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:58	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:04	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
15:05	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:29	Nørre Farimagsgade	ild i etageejendom	Aktiveret røgalarm og røglugt på bagtrappe. Ild i mindre bunke papir i kælder. Slukket og skadested overdraget til politi.
17:43	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:27	Kraftværksvej	Eftersyn	Beboer havde set noget der kunne ligne en ildløs. Området Kraftværksvej, Refshalevej og Prøvestenen eftersat men der var intet at bemærke.
03:06	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2021 til kl. 08:00 den 26. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:50	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.