

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2021 til kl. 08:00 den 25. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:14	Nyborggade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:34	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
10:44	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:12	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:52	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:18	Ørestads Boulevard	Ild i skraldespand	Slukket ved vores ankomst.
13:34	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:42	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:06	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
16:53	Tuborgvej	Trafikulykke	Bil mod bil - kun materiel skade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2021 til kl. 08:00 den 25. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:21	Livornovej	Eftersyn	Eftersyn for gløder på gulv. En person overdraget til ambulancetjenesten og hus ventileret. Politiet overtog skadestedet.
17:59	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:09	Fægtesalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaret rygning tæt på detektoren.
19:53	Aarestrupsvej	Gaslugt i bygning	Eftersyn for gaslugt.
20:00	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:39	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:50	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
03:17	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
03:28	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:00	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
06:26	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2021 til kl. 08:00 den 25. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:47	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:53	Jydeholmen	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:51	Kompagnistræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.