

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. november 2021 til kl. 08:00 den 3. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
08:18	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:17	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:35	Skibelundvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:39	Nyborggade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:58	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:09	Humlehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
14:36	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
17:20	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
17:20	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:01	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. november 2021 til kl. 08:00 den 3. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:41	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af mindre brand i elkedel. Branden slukket ved vores ankomst. Lokalteterne udluftet, og skadeservice tilkaldt
19:22	Stockholmsgade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:18	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:49	Sønder Boulevard	Eftersyn	Eftersyn på grund af kraftig røglugt. Røglugt var på grund af madlavning.
23:51	Rosenørns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
01:02	Frue Plads	Eftersyn	ABA-anlæg aktiveret uden overførsel til vagtcentralen. Alt eftersat, intet at bemærke. Vagt bestiller tekniker til anlægget.
03:10	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:06	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.