

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2021 til kl. 08:00 den 16. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	Kristianiagade	ISL-Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:40	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:29	Tuborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller lignende.
12:07	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
12:24	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:32	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:03	Magistervej	ISL-Eftersyn	Beredskabet aflyst inden ankomst.
14:05	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
14:06	Allersgade	ISL-Eftersyn	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:33	Nørre Voldgade	Redn. Personpåkørsel tog Fast-klemte	Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Assisterede ambulancetjenesten.
14:47	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2021 til kl. 08:00 den 16. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:50	Jernbane Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:55	Absalonsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i affald slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:08	Gurrevej	First Responder	First Responder
18:52	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:06	Valhøjs Alle	Bygn.brand-Lejlighed	Røg i opgang skyldes glemt gryde på kogeplade. Eftersyn foretaget, udluftet lejlighed.
20:09	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:01	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:20	Jydeholmen	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
23:27	Parkstykket	ISL-Forespørgsel	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
05:22	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
05:35	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2021 til kl. 08:00 den 16. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:39	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
06:26	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
07:18	MTV Holbækmotorvejen	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
07:34	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.