

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2021 til kl. 08:00 den 19. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:03	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:04	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:12	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:12	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:27	Ejby Industrivej	Min. forurening-v/FUH	Afmeldt af politiet ved ankomst.
11:31	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
11:48	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:28	Gammeltoftsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:15	Cort Adelers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2021 til kl. 08:00 den 19. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:33	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:47	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
14:57	Kanalens Kvt	ISL-Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand omkring en brødrister, slukket ved beredskabets ankomst.
16:47	Husum Vænge	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:04	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:23	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:48	Ryparken	Container i skur-Brand	Røg fra underjordisk affaldssug, slukket med HT-rør og skum.
19:21	Nyvej	Gas-Gaslugt i bygning	Anmeldelse om gaslugt i opgang. Det viste sig dog at være lugt af acetone fra negleklunik.
20:01	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:02	Dannebrogsgade	Gas-Gaslugt i bygning	Lugt af kemisk stof i baderum i træningscenter. Målt og undersøgt, men intet at bemærke.
04:08	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.