

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2021 til kl. 08:00 den 21. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:36	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:30	Gammel Køge Landevej	Min. forurening-v/FUH	2 biler kørt sammen, foretaget sikring og oprydning af skadestedet. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
11:49	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:29	Fridtjof Nansens Plads	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Røgudvikling fra lejlighed og mindre brand slukket efter væltet stearinlys havde startet brand.
16:13	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:22	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:22	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:03	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
20:17	Stormgade	Min. forurening-v/FUH	Foretaget oprydning af glasskår på vejbanen efter mindre uheld.
20:41	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Eftersyn idet anmelder mente at kunne se flammer ved Carlsberg-området. Intet fundet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2021 til kl. 08:00 den 21. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:47	Frederiksberg Slot	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:50	Nørrebrogade	Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.	Person havde fået finger fastklemt i pålægsmaskine, frigjort ved beredskabets ankomst.
21:27	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:31	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:19	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:46	Roskildevej	Min. forurening-v/FUH	Solouheld bil imod lygtepæl. Person ude af bilen og i ambulancen ved beredskabets ankomst. Bilen skubbet til side og udlagt absorberingsmiddel.
01:13	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:53	Rørsangervej	Bygn.brand-Lejlighed	Brand på komfur og røg i opgang. 1 person overgivet til ambulancetjenesten. Fortaget ventilation af opgangen
03:18	Øster Voldgade	Eftersyn	Intern varslingsalarm som er udløst pga. teknisk fejl.
06:37	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.