

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2021 til kl. 08:00 den 26. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	Hvidovre Strandvej	Brud på gasledning	Overgravet gasledning. Overdraget til gasselskab.
09:32	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:33	Sallingvej	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
09:47	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:02	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:04	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Efterslukning af tidligere brandsted.
10:10	Vallensbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:48	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:59	P. Løwenørns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:06	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
12:13	Ekvipagemestervej	Ild i bydning	Mindre brand i en spånsuger, tilknyttet et snedkerværksted. Slukket med 1 HT-rør, samt ventileret værksted. Overdraget skadestedet til ansvarlig personale på stedet.
12:51	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2021 til kl. 08:00 den 26. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:58	Carl Niensens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:03	Gammel Kongevej	Trafikulykke	Sikring af skadested og oprydning efter trafikuheld.
17:28	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:46	Telemarksgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:03	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
20:26	Hillerødgade	Ild i skraldespand	Slukket mindre glødebrand.
21:36	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:24	Århusgade	Eftersyn	Kortslutning i loftspot, spot nedtaget.
00:14	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:55	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
01:03	Doris Lessings Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:23	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
02:53	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.