

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. november 2021 til kl. 08:00 den 4. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:37	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:52	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:48	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:16	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Hartkornsvej	ISL-Eftersyn	Kortslutning fundet og elektriker tilkaldt. Beredskabet ikke i arbejde.
12:09	Valgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:13	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:21	Kongens Nytorv	Skraldespand i det fri-Brand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:38	Dyringsparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:01	Kettegård Alle	Bygn.brand-Etageejendom-tag	Brand i facadebeklædning på nyopført bygning slukket med tågesøm og HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. november 2021 til kl. 08:00 den 4. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:05	Speditørvej	ISL-Eftersyn	Eftersyn foretaget, mindre ovn flyttet til det fri.
15:33	Nordre Toldbod	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:41	Borgbjergsvej	Bygn.brand-Etageejendom	Mindre brand i ovn slukket med et HT-rør. Eftersyn foretaget og skadestedet overdraget til politiet.
17:38	Kettegård Alle	ISL-Eftersyn	Eftersyn af tidligere brand. Termisk måling efter skadeservice havde skåret yderligere op af taget. Intet at bemærke
18:30	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:24	C.F. Richs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:37	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
20:56	Lykkebovej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre trafikulykke. Beredskabet ikke i arbejde.
22:03	Islands Brygge	Redn. Drukneulykke SØER-Å-HAVN	En person reddet i land og overgivet til ambulancetjenesten.
01:38	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. november 2021 til kl. 08:00 den 4. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:00	Christmas Møllers Plads	Container i det fri-Brand	Brand i container slukket med et HT-rør.
06:27	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:19	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:32	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.