

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2021 til kl. 08:00 den 13. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:58	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:44	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:17	Aarestrupsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:16	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:26	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:15	Midtfløjene	Brandalarm	Der havde været ild i papirkurv, da der var blevet smidt en cigaret ud. Personalet havde selv fjernet papirkurven. Vi har udluftet rummet og tilbage stillet alarm.
13:30	Tavlestien	Trafikulykke	2 biler impliceret i færdselsuheld, begge holder i nødspor, ingen tilskadede og politi mødt. Beredskabet ej i indsats.
15:25	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:53	Roskildevej	Trafikulykke	2 biler impliceret i færdselsuheld, 3 tilskadede kørt på hospitalet. Ryddet skadestedet for en del vragele, begge køretøjer bugseret ind i vejrabat.
16:50	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:39	Ny Carlsberg Vej	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med 2 HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2021 til kl. 08:00 den 13. november 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:56	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. støv fra håndværkere.
19:29	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:34	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:13	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:41	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
01:00	Rosenlunds Allé	Ild i bil	Overtændt varevogn ved ankomst. Slukket med 2 HT-rør. Foretaget eftersyn iab. Politiet overtaget.
01:43	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
02:28	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:25	Grøndals Parkvej	Eftersyn	Ild i valgplakat. Slukket med en HT-rør.