

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2021 til kl. 08:00 den 4. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:56	Lerstræde	First Responder	First Responder.
10:03	Lilliendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:25	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:46	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
10:50	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:00	Tegholmegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:32	G-Vej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre oliefilm på vand, ej muligt at opsamle.
13:15	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:47	Ulsøparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:09	Toldskrivervej	Assistance	Assistance til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2021 til kl. 08:00 den 4. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:16	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:18	Kastanievej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:44	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund af vand i detektor.
16:05	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:53	Dalgas Boulevard	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
17:07	P.G. Ramms Alle	Skraldespand i det fri-Brand	Intet fundet.
17:34	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:31	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:51	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:20	Bystævneparken	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var udløst på grund af brand i gulvtæppe på et værelse. Branden slukket af mobilt sprinkleranlæg. Foretaget ventilering og opsamling af vand. Overdraget skadestedet til skadeservice.
19:32	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:19	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2021 til kl. 08:00 den 4. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:27	Ravnsborg Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:39	Ewaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:50	Banegårdspladsen	First Responder	First Responder.
21:21	George Marshalls Vej	Eftersyn	Eftersyn af biopejs efter en mindre brand i denne. Pejs undersøgt visuelt og med termisk kamera. Intet at bemærke. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
21:24	Chr Mølstedsgade	Eftersyn	Eftersyn efter brand i skorsten. Skorstenen havde slået revner. Målt høj temperatur i skorsten og loft. Åbnet renselem for eftersyn. Temperatur faldt, intet yderligere foretaget.
22:32	Hovedbanegården	Assistance	Assistance til politiet.
22:38	Lavendelstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:57	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:14	Gammel Strand	Eftersyn	Brand i parasol, slukket ved beredskabets ankomst.
23:39	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:40	Husumgade	Eftersyn	Eftersyn for intern røgalarm, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2021 til kl. 08:00 den 4. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:33	Gyldenløvesgade	Assistance	Assistance til politiet.
05:20	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:43	Refsnæsgade	Eftersyn	Mindre ildløs i dyne, slukket med lidt vand. Foretaget udluftning af lejlighed og trappeopgang. En person overdraget til ambulancetjenesten.
07:36	Carsten Niebuhrs Gade	Redn.-Mast/Højderedning	Person i kran. Personen kravlede selv ned, overdraget til politiet.