

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2021 til kl. 08:00 den 12. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Østbrovej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
08:44	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:08	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:31	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:19	Amerikavej	Ild i skraldespand	Større potted plante med spagnum med en glødebrand. Fyldt op med vand fra HT. Tjekket for afløb.
12:53	Knabrostræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:25	Lucernevej	Ild i rækkehus	Primær HL Lars Erling Honoré Johansen: Kraftig røgudvikling fra rækkehus. Lettere røgspredning til nabohus via rør. Beboer var selv kommet ud. Kraftig brand i soveværelse. Udlagt 2. HT'er for slukning af ildløs.
14:10	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:44	Lucernestien	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:45	Lucernevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, med termisk kamera, på tidligere brandsted. I.A.B.
17:51	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:13	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:19	Lundtoftegade	Ild i skraldespand	Slukket, gløder i palletter.
19:01	Lucernevej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, I.A.B.
19:22	Fabriksmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:48	Skindergade	Eftersyn	Trykflaske til fadølsanlæg væltet, hvorved ventil åbnes. Personale lukkede selv for ventil inden vores ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
21:26	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:46	Valgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:16	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:27	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2021 til kl. 08:00 den 12. december 2021

03:54	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:14	Ehlersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.