

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. december 2021 til kl. 08:00 den 19. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	Strandboulevarden	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:26	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af føntørrer.
10:17	Hermodsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:24	Tagensvej	Eftersyn	Eftersyn af røglugt i opgang, som viste sig, at stamme fra madlavning. Røglugten fra lejligheden havde spredt sig til hele gangen på etagen. Gangen overtryksventileret, med samtidig aktivering af røgventilationen i bygningen. Anlægssejer informeret vedrørende reetablering af røgventilation.
11:55	Pile Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:49	Sundbyvestervej	Eftersyn	Assistance til politiet.
15:00	Scandiagade	Eftersyn	Eftersyn for igangværende røgalarm, der viste sig at være os fra madlavning.
15:32	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:55	Paul Bergsøes Vej	Ild i container	Mindre ildløs i træaffald slukket med et HT-rør.
16:01	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:07	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. december 2021 til kl. 08:00 den 19. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:50	Krudtløbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
18:27	Byvej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
18:37	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:56	Christianshavns Vold-gade	Bygn.brand-Lejlighed	Ild i dyne, slukket af beboer ved beredskabets ankomst. En person overgivet til ambulancetjenesten.
18:59	MTV Frederikssund	Færdselsuheld	Solouheld uden personskade, sikret skadestedet og foretaget oprydning.
19:03	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Skadestedet overgivet til skadeservicefirma.
19:21	Avedøreholmen	Brandalarm	Røg i bygning der stammede fra ventilationssystem. Røgen udluftet og ventilationssystemet frakoblet. Foretaget eftersyn i hele bygningen, intet at bemærke. Skadestedet overgivet til vagt.
20:02	Oliemøllegade	Elevatorstop	Udtaget en person fra defekt elevator.
20:11	Godthåbsvej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med vandskade. Skadestedet overgivet til ejendomsinspektør.
20:12	Oliebladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. december 2021 til kl. 08:00 den 19. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:49	Holbergsgade	Bygn.brand-Etageejendom-Kælder	Ild i bøger på keramikovn i butik. Svære adgangsforhold, så ildløs slukket udefra med et HT-rør. Resten af bygningen eftersat for røgspredning, intet at bemærke. Skadestedet overgivet til butiksejer.
21:54	Degnemose Allé	Container i skur-Brand	Ild i el tavle i kølerum, slukket med et HT-rør samt to CO <sub>2</sub> slukkere. Butik og baglokale efterfølgende ventileret. Fortaget eftersyn af lokaler over butikken, intet at bemærke. Skadestedet overgivet til politiet og skadeservicefirma.
01:05	Peter Bangs Vej	Bygn.brand-Butik	Ild i butik. Slukket med et HT-rør. Røgspredning til hovedtrappe samt flere af de oven liggende lejligheder. Trappe mekanisk ventileret og lejligheder ventileret naturligt. Skadestedet overgivet til politi og skadeservicefirma.