

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. december 2021 til kl. 08:00 den 25. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:05	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:00	Ålekistevej	Trafikulykke	Oprydning af skadested. To biler impliceret.
12:41	Amager Strandvej	Ild i lejlighed	Mindre ildløs i biopejs håndteret.
14:00	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:15	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:31	Østbanegade	Ild i skraldespand	Slukket ved ankomst.
14:46	Finsensvej	Ild i lejlighed	Slukning af indbo/bygningsdele på altan med HT-rør. Skadeservice tilkaldt.
15:58	Engdraget	Ild i skorsten	Skorstensbrand, stort set brændt ud ved ankomst, fejlet skorsten fra stigetop.
16:18	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:36	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:00	Suomisvej	Ild i lejlighed	Anmelder har set røg komme fra dørkarm og en røgalarm er gået i gang inde i lejligheden. Lejligheden samt opgang og kælder gennemgået uden at finde noget. Skadeservice tilkaldt for reparation af dør. Skadestedet overdraget til Politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. december 2021 til kl. 08:00 den 25. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:06	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Veras Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:46	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:56	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
22:33	Blegdamsvej	Eftersyn	Ildløs i udefinerbar plastic.
22:54	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:55	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
01:08	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:52	Kirsebærhaven	Ild i udhus/skur	Ild i kulturhytte. Slukket med 1 HT-rør. Bygning ventileret med overtryksventilator og eftersat med termisk kamera. Bygning sod og brandskadet. Politiet overtog skadested i forhold til efterforskning og aflukning.
02:42	Frue Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.