

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. december 2021 til kl. 08:00 den 7. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Tegholm Allé	Brandalarm	Melder aktiveret grundet håndværkers brug af lift som derved havde aktiveret en linjedetektor.
08:24	Krügersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
08:51	Tagensvej	Eftersyn	Falsk alarm - Intet at bemærke.
08:58	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:26	Bellmansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:04	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:33	Kobbelvænget	Assistance til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:41	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
11:32	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:35	Duevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
11:52	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. december 2021 til kl. 08:00 den 7. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:08	Valbyholm	Eftersyn	Aktiveret røgmelder. Intet at bemærke.
13:07	Øster Allé	Ild i skraldespand	Falsk alarm. Mødt ej i brug, intet at bemærke.
13:53	Tom Kristensens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:20	Bymosevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:22	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
15:03	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
16:05	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:06	Dronningensgade	Eftersyn	Klud glemt på keramikovn, en del røg i værksted. Området ventileret.
18:15	Hyrdevangen	Eftersyn	Oversvømmelse i kælder. Pumpet vand og overdraget til skadeservice
18:52	Tagensvej	Forurening	Eftersyn på et overløbsrør på en tankstation. Intet at bemærke. Bedt vagtcentral om at kontakte ejer for at lave et eftersyn af deres rørsystem.
18:58	Nitivej	Eftersyn	Sikring gået på komfur. Strøm afbrudt og overdraget til beboer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. december 2021 til kl. 08:00 den 7. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:05	Hillerødgade	Ild i affaldsoplæg	Hjemløse havde lavet et bål på pladsen.
19:32	Hermodsgade	Eftersyn	Melder aktiveret pga. os fra madlavning.
20:07	Jægergade	Ild i etageejendom	Røg fra askebæger. Beredskabet ikke i brug.
20:17	Stenløsevej	Assistance til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
02:56	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
04:22	Rantzausgade	ild i knallert	Ild i forhjul på damecykel, slukket med 1 HT-rør.