

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2021 til kl. 08:00 den 9. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:51	Dyringparken	Brandalarm	Udløst på grund af ild i toiletrulle på toilet. Politiet informeret.
10:03	Amerika Plads	Trafikulykke	Taxa påkørt trafiklys og vej skilt. Politi og ambulance overtog patient. Fejet og udlagt 1 pose grus.
11:50	Ejby Mosevej	Eftersyn	Bygningsbrand industri. Brand efter tagdækning, slukket ved ankomst.
11:53	Sankt Kjelds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:02	Dyringparken	Brandalarm	Skraldespand på toilet forsøgt antændt. Udluftet og reetableret.
12:45	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:33	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:39	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:13	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine.
14:32	Ørestads Boulevard	Trafikulykke	Mindre ulykke, sikring af skadested.
14:34	Frue Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:35	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2021 til kl. 08:00 den 9. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:42	Nykær	Elevator stop	To personer hjulpet ud af elevator på 11 sal. Elevatorfirma tilkaldt for service.
15:57	Vibekegade	Eftersyn	Defekt elinstallation. Røg i stue og 1.sal. Udluftet og tilkaldt skadeservice.
16:18	Bøgevang	Trafikulykke	2 biler impliceret. Personer tilset af ambulancetjenesten. Mindre oliespild håndteret.
16:44	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:21	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:23	Motoring 3	Trafikulykke	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:27	Albertsvænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:03	Østerbrogade	Eftersyn	Beboer set røg i elevator og røgalarm gået i opgangen. Konstateret varme fra motor. Opgang naturlig ventileret og elevatorfirma kontaktet.
20:41	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:23	Øresundsvej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
04:17	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:57	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2021 til kl. 08:00 den 9. december 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:23	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.