

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. januar 2022 til kl. 08:00 den 3. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:08	Knapmagerstien	First Responder	First Responder
09:45	Roskildevej	Eftersyn	Ild i pappresse med røgspredning til butik. Slukket og udluftet. Overdraget skadestedet til skadeservice.
10:13	Jagtvej	Ild i bygning	Røg fra glemt gryde på komfur. Kølet i håndvasken før beredskabets ankomst. Udluftet og overgivet skadestedet til Politiet.
12:24	Lygtemagerstien	Eftersyn	Eftersyn grundet røg fra madlavning.
13:18	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:32	Lyngbyvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
15:44	Palægade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:59	Sundkaj	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
16:53	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet. Sprunget vandværk forsøgt tætnet, drifts ansvarlig tilkaldt.
16:59	Brøndbyøstervej	First Responder	First Responder
17:04	Munktoftevej	Trafikulykke	Solouheld, bil ramt autoværn. Sikring af skadestedet og oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. januar 2022 til kl. 08:00 den 3. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:13	Høffdingsvej	Eftersyn	Ild i mindre fyrværkeri affald.
18:48	Danshøjvej	Eftersyn	Falsk alarm, intet at bemærke.
20:56	Genforeningspladsen	Eftersyn	Eftersyn for hjemmeplejen, røgmelder aktiveret på grund af tørkogt gryde på komfur. Udluftet køkken og overdraget skadestedet til kommunen.
21:04	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:29	Kronprinsensgade	Servicetur	Assistance til sikring af lyskæde.
03:54	Grækenlandsvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.
06:26	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.