

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. januar 2022 til kl. 08:00 den 7. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:36	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:42	Broderskabsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:38	Jernbane Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:16	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:25	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:49	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:32	Kvægtorvsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:37	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:24	Teglværksgade	Eftersyn	Eftersyn grundet intern røgalarm. Intet at bemærke.
15:10	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:21	Tagensvej	Trafikulykke	Assistance i forbindelse med observeret trafikulykke. Afspærring af skadestedet, nødbehandling og rengøring af vejbanen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. januar 2022 til kl. 08:00 den 7. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:29	Folehaven	Eftersyn	Eftersyn grundet kraftig røg fra skorsten.
16:35	Jagtvej	Eftersyn	Mindre brand i askebæger. Slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning.
17:59	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
18:42	Prins Jørgens Gade	Ild i bygning	Blind alarm, på grund af røg fra madlavning.
19:28	Vanløse Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
20:55	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:17	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:37	Bystævneparken	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
00:14	Vesterbrogade	Ild i bygning	Falsk alarm, pulverslugger affyret i opgang.
00:49	Sjællandsbroen	Trafikulykke	Trafikulykke med 1 personbil. Sikret skadestedet og assisteret ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
01:49	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:54	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. januar 2022 til kl. 08:00 den 7. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:06	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.