

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2022 til kl. 08:00 den 14. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:40	Husum Vænge	First Responder	First Responder.
09:01	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:01	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:12	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:38	Sønderjyllands Alle	Brand-Bil i det fri	Bil påkørt trailer, ingen personskeade. Ingen brand.
10:39	Fælledvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:07	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:39	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:17	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:35	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2022 til kl. 08:00 den 14. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:13	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
14:25	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:05	Tåsingegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:27	Brønshøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:18	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:19	Frederiksborgvej	Container i det fri-Brand	Ildløs i affaldstønder, slukket med 1 x HT-rør.
17:23	Jyllingevej	Min. forurening-v/FUH	To biler kørt sammen, foretaget mindre oprydning.
17:28	Digevej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af Ildløs i emhætte (kul filter) i køkken, slukket med slangevinde. Foretaget udluftning.
18:17	Skellet	Brand-Bil i det fri	Ildløs i motorrum på bil, slukket med 2 x HT-rør, hvoraf en med FOSCAR-rør påsat.
19:48	Amagermotorvejen	Min. forurening-v/FUH	Solouheld, bil imod autoværn. Motorvej kortvarigt spærret mens bil blev kørt ind til siden. Skadestedet overdraget til politiet.
21:17	Vigerslevvej	Min. forurening-Mindre spild	Hul på tank på bil, udlagt absorberingsmiddel.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2022 til kl. 08:00 den 14. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:23	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:28	Hvidovrevej	Bygn.brand-Etageejendom-tag	Kraftig ildløs i taget over flere opgange. Rejst to drejestiger til slukning og begrænsning. Indsat flere hold til slukning og begrænsning imod brandspredning på begge sider af ejendommen. Slukningsarbejdet besværliggjort af blotlagt skorsten som truede med at vælte. Kran rekvireret til nedtagning af skorsten. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
21:39	Damhusdalen	Skorst.brand-Hårdt tag	Skorstensbrand, gnister fra skorsten. Skorsten fejlet og eftersyn foretaget.
21:40	Hans Knudsens Plads	Eftersyn	Hårtørrer kortsluttet med gnister til følge. Eftersyn foretaget og HFI-relæ tilsluttet igen.
00:08	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:59	Kurvemagerstien	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Kraftig ildløs rækkehuse. I alt fire rækkehuse brand og røgskadet. Store brandskader på to rækkehuse og mindre brand og røgskader på to andre rækkehuse. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
06:45	Søndre Ringvej	Min. forurening-v/FUH	Bus og bil kørt sammen. Foretaget sikring og oprydning af skadestedet. En person overdraget til ambulancetjenesten.
07:58	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.