

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2022 til kl. 08:00 den 21. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:05	Forhåbningsholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:51	Støvnæs Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:53	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:05	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:30	Vestre Kirkegårds Allé	FUH-Fastklemte BIL	To biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
11:44	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:52	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:21	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:36	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:56	Åboulevard	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:57	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2022 til kl. 08:00 den 21. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:17	Brøndbyøstervej	Min. forurening-v/FUH	To biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
16:49	Islands Brygge Metro	Skraldespand i det fri-Brand	Beredskabet aflyst inden ankomst.
17:01	Sankt Knuds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:10	Hareskovvej	Min. forurening-v/FUH	Fire biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.
19:15	Løgstykkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:58	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:52	Amagerbrogade	Ass.-Drejestige	Assisterede med drejestige.
23:56	Ved Slusen	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
02:14	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:15	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2022 til kl. 08:00 den 21. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:16	Helsinkigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.