

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. januar 2022 til kl. 08:00 den 22. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:13	Egegårdsvej	Assistance	Drejestige rejst til sikring af løst vindue i 2. sals højde.
10:22	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:04	Randrupvej	Gaslugt	Overgravet gasledning. HT-rør udlagt til sikring indtil gasselskab fik afklemt gasledningen.
11:09	Carl Plougs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:26	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:44	Islevdalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:21	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:56	Hothers Plads	Ild i bil	Ildløs i kabine på personbil, slukket med 1 HT-rør.
16:05	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:09	Hans Knudsens Plads	Trafikulykke	Færdselsuheld, 2 køretøjer impliceret. Oprydning foretaget, og biler skubbet ind til siden.
18:48	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:20	Mejsevænget	Ild i bygning	Ild i papir samt stearinlys. Slukket med minimal mængde vand.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. januar 2022 til kl. 08:00 den 26. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:02	Kochsvej	Ild i bil	Ild i varebil, slukket med 1 HT-rør.
21:59	Vimmelskaftet	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør.
06:27	Bystævneparken	Ild i bil	Eftersyn for ildløs i campingvogn. Slukket inden ankomst.
06:32	Ruten	Ild i k	Ildløs i knallert samt plastic container, slukket med 1 HT-rør.