

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2022 til kl. 08:00 den 24. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:57	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:02	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:06	Byglandsgade	Ild i bygning	Røgfylt kælder ved ankomst. Ildløs fundet og slukket med 1 HT-rør. Ventilation af kælder. 5 op-gange og loft efterset for røgspredning, intet at bemærke. Skadestedet overgivet til skadeservice.
13:58	Motoring 3	Trafikulykke	Hovedstadens Beredskabet annulleret af alarmcentralen inden ankomst, da det var i andet beredskabs distrikt. Korrekt beredskab afsendt af alarmcentralen.
15:21	Sortedam Dossering	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
15:49	Vanløse Allé	Naturbrand	Ild i plastaffald i sandkasse slukket med sand fra området. Politiet overtager skadested.
16:17	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:18	Ringergården	Ild i bygning	Ild i dyne, slukket af personale ved ankomst. Bolig ventileret. Beboer og personalet tilset, intet at bemærke. Politiet overtager skadested.
17:10	Stampesgade	Eftersyn	Ild i sprit dispenser, slukket ved ankomst.
20:05	Godthåbsvej	Eftersyn	Forkert optænding i brændeovn årsag til kraftigt røgnedslag i gaden. Ejer af restaurant vejledt ift. optænding, tilgang af luft, naboer, osv.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2022 til kl. 08:00 den 24. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:15	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
22:09	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:56	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:07	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:26	Ryparken	Naturbrand	Ild i container, let spredning til buske. Slukket med 1 HT-rør.
03:09	Rymarksvej	Ild i bil	Overtændt bil ved ankomst. Slukket med 1 HT-rør.
06:04	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:28	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Trafikulykke	1 bil og 1 bus kørt sammen. 1 person overgivet til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og rengjort fra vragele.
07:30	Ryparken	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
07:52	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.