

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2022 til kl. 08:00 den 28. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:02	Tavlestien	Trafikulykke	Mindre trafikulykke, sikring af skadested.
10:26	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:35	Dalbyvej	Naturbrand	Ild i sæk med savsmuld og olieklude fra gulvafslibning. Brandspredning til nærtstående hegn. Slukket med 1 HT-rør.
11:11	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:50	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:09	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.
13:09	Göteborg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:29	Tåsingegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:35	Howitzvej	Eftersyn	Eftersyn grundet aktiveret brandalarm. Overdraget til servicefirma.
16:38	Dirch Passers Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:18	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
17:29	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra pejs eller brændeovn.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2022 til kl. 08:00 den 28. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:45	Rebæk Søpark	Eftersyn	Sprunget prop på radiator. Større vandskade i lejlighed og underliggende etager. Stoppet vandudslip, reddet værdier, tilkaldt skadeservice og suget vand med vandstøvsuger.
21:58	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:51	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:57	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:48	Lombardigade	Ild i bil	Ild i personbil, slukket med 2 HT-rør.
02:23	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:35	Præstøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:39	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:15	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:25	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:48	A.c. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2022 til kl. 08:00 den 28. januar 2022

