

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2022 til kl. 08:00 den 8. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:26	Pasteursvej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af mindre glødebrand i sengelinned, som var slukket ved beredskabets ankomst.
09:33	Refshalevej	Redn.-Drukneulykke BASSIN	Person reddet op af vandet af politiet. Beredskabet assisterede med at få personen båret op til bære og ind i ambulancen.
09:49	Bellmansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:46	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:43	Statenevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:49	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
12:38	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:40	Fuglevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:40	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:40	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:41	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2022 til kl. 08:00 den 8. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:42	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:42	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:59	H.C. Ørsteds Vej	Bygn.brand-Butik	Røg fra kælder, stammede fra en teknisk røggranat. Olien i røggranaten var blevet antændt, men personalet havde slukket branden inden beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
13:20	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:55	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:56	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:22	Nørrekær	Brand-Bil i det fri	Ild i motorrum på personbil, slukket med 1 x HT-rør samt HT-skum.
15:16	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
15:25	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:08	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
16:31	Blytækkerporten	Assistance	Assistance til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2022 til kl. 08:00 den 8. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:53	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:19	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
18:25	Vanløse Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:38	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
19:02	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:16	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:29	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:24	Weidekampsgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af ild i gulvaskemaskine i rengøringsrum, der indeholder oplag af toiletpapir, håndsprit og diverse papkasser. Slukket med en 10 liter håndildslukker. Meget røgspredning til kælderen. Ventilert kælderen med el-ventilator. Rekvirerer skadeservice. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
21:30	Hyrdevangen	Bygn.brand-Lejlighed	Røglugt i opgang. Bygning efterset manuelt og med drone. Drejestige rejst til eftersyn på taget. Årsagen viste sig at være brændt mad på stegepande.
22:28	Vibekegade	Eftersyn	Stærk lugt af maling i bolig, efter reovering. Bolig udluftet og overdraget til beboere.
23:30	Kaffevej	Container i det fri-Brand	Ild i affaldscontainer, slukket med 1 x HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2022 til kl. 08:00 den 8. januar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:02	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:35	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:10	Rabalderstræde	Bygn.brand-Industribygning	Assistance til Roskilde Brandvæsen med baggårdslift.