

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. februar 2022 til kl. 08:00 den 3. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:02	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:17	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:22	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:38	Krusågade	Bygn.brand-Etageejendom	Tørkogt gryde på komfur. Foretaget røgudluftning i lejlighed. Én person tilset af ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til beboer.
11:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
11:56	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:28	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:47	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:53	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:47	Duevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:52	Valby Langgade	Min. forurening-v/FUH	To biler kørt sammen. To personer tilset af ambulancetjenesten. Sikring af skadested, oprydning og en bil skubbet ind på p-plads. Skadested overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. februar 2022 til kl. 08:00 den 3. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:00	Hostrups Have	Springtæppe	Assistance til politiet.
16:43	Hvidovrevej	Eftersyn	Eftersyn for røg i lejlighed. Røgfylt lejlighed grundet tilstoppet skorsten. Udluftet og tømt brændevn i underliggende lejlighed. Skadeservice tilkaldt. Røgalarmer opsat forebyggende, da flere lejligheder i opgangen ikke havde røgalarmer.
16:44	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
16:48	J.M.Thieles Vej	Eftersyn	Mindre brand i elinstallation og etageadskillelse efter brand i stikkontakt i loft. Opskåret 40x40cm i loft. Udluftet mindre røgspredning i ovenstående lejlighed.
19:49	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:51	Nørrekær	Eftersyn	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
19:54	Vognporten	Min. forurening-v/FUH	To biler kørt sammen. Foretaget oprydning af skadestedet og en person overdraget til ambulancetjenesten.
21:04	Knudsbølvej	Gas-Gaslugt - eftersyn	Eftersyn for gaslugt - intet at bemærke.
00:38	Vestergade	Brand-MC/Knallert	Ild i batteri på elcykel, slukket med 1 x HT-rør.
03:57	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. februar 2022 til kl. 08:00 den 3. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:53	Vandkunsten	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
07:46	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.