

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2022 til kl. 08:00 den 18. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:29	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:49	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:06	Horsevænget	Eftersyn	Eftersyn efter mindre ildløs i komfur. Kortslutning i elinstallation bag komfur. Beboer havde selv slukket for strømmen og afslukket ildløs, før vores ankomst. Eftersyn foretaget med termisk kamera. Politiet overtog skadested.
09:06	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
09:28	Jakob Dannefærds Vej	Forurening	Mindre oliespild fra væltet motorcykel, området sikret med absodan..
09:35	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:45	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:59	Vibeholms Vænge	Brandalarm	Påsat brand på toilet. Nedtaget ca. 2 kvm loft, for eftersyn. Detektor lettere varmepåvirket. Indsatsleder 4K samt politi overtog skadested.
10:00	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna el. lign..
10:05	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2022 til kl. 08:00 den 18. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:55	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:24	Skolegade	Ild i lastvogn	Skraldevogn tømt på gaden i forbindelse med mindre brand i affaldet på bilen.
11:35	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:46	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn foretaget.
13:06	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:20	Lillekær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:03	Kastanievej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:31	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:40	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:39	Landskronagade	Røg fra lejlighed	Grillstarter på altan, ingen indsats.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2022 til kl. 08:00 den 18. februar 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:45	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:51	Straussvej/p. Knudsens Gade	Forurening	Personbil kørt ind i siden på anden personbil 1. person. Tilset af ambulance. Sikring og fejlet kørebane. Politi overtog skadested.
20:31	Selinevej	Serviceur	Serviceopgave.
20:38	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:13	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Ved ankomst var cafeen evakueret og der kunne konstateres synlig røg i mellemgang og ved toiletterne. Ved nærmere eftersyn blev rester af brændt papir fundet ved toiletterne. Orienteret politiet samt daglig leder på stedet.
02:01	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.