

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2022 til kl. 08:00 den 23. februar 2022

| Tidspunkt | Adresse           | Melding            | Beskrivelse   |
|-----------|-------------------|--------------------|---|
| 08:22     | Kronprinsensgade  | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.   |
| 08:41     | Borups Allé       | FUH-Fastklemte BIL | Færdselsuheld, hvor en bil havde påkørt flere andre biler. Foretaget sikring af skadestedet, assisteret ambulancetjenesten med behandling af patient samt afskærmning. Udlagt absorberingsmiddel på et mindre spild. Overdraget skadestedet til politiet. |
| 09:16     | Kronprinsensgade  | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.   |
| 09:20     | Tomsgårdsvej      | Assistance         | Assisteret ambulancetjenesten med skånsom nedtagning af en patient som var kommet til skade på en byggeplads.   |
| 09:27     | Glentemosen       | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 10:27     | Strandboulevarden | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 10:54     | Gothersgade       | Brandalarm         | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.  |
| 11:25     | Krystalgade       | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 11:56     | Ågade             | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 12:43     | Trondhjemsgade    | Eftersyn           | Eftersyn for vandskade efter hul i vandør. Skadestedet overdraget til blikkenslager.  |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2022 til kl. 08:00 den 23. februar 2022

| Tidspunkt | Adresse                | Melding                   | Beskrivelse   |
|-----------|------------------------|---------------------------|---|
| 13:28     | Kirkebjerg Parkvej     | Brandalarm                | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.             |
| 13:46     | Svenskelejren          | Brandalarm                | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.  |
| 14:15     | Borgmestervangen       | Eftersyn                  | Assisteret med åbning af dør til lejlighed ved hjælp af låsesmed.   |
| 14:22     | Bernstorffsgade        | Brandalarm                | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..                         |
| 14:52     | Risbjergvej            | Brandalarm                | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  |
| 16:04     | Finsensvej             | Container i det fri-Brand | Beredskaber stoppet under fremkørsel.   |
| 16:49     | Kanalens Kvt           | First Responder           | First Responder.  |
| 17:50     | Tølløsevej             | Gas-Gaslugt i bygning     | Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.   |
| 18:24     | Overgaden Neden Vandet | Ass. til ophjælpning      | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.  |
| 18:26     | Bernstorffsgade        | Brandalarm                | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                     |
| 18:47     | Teglårdstræde          | Eftersyn                  | Røgudvikling og mindre brand i vaskemaskine. Slukket med en 1 x HT-rør og bragt til det fri. Skadeservice tilkaldt. |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2022 til kl. 08:00 den 23. februar 2022

| Tidspunkt | Adresse          | Melding               | Beskrivelse   |
|-----------|------------------|-----------------------|---|
| 19:53     | Kronprinsensgade | Brandalarm            | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 20:36     | Teglværksgade    | Brandalarm            | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                       |
| 23:48     | Stengade         | Eftersyn              | Brud på vandrør på 2. sal. Vandgennemtrængning til alle underliggende etager. Blikkenslager og skadeservice tilkaldt. |
| 04:09     | Havneholmen      | Brandalarm            | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.                            |
| 07:08     | Roholmsvej       | Brandalarm            | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                       |
| 07:24     | Dampfærgevej     | Brandalarm            | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 07:48     | Dampfærgevej     | Brandalarm            | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 07:55     | Motorring 3      | Min. forurening-v/FUH | To biler kørt sammen, foretaget sikring af skadestedet. Ingen personskade.  |