

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2022 til kl. 08:00 den 12. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:07	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
08:24	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:35	Stenløsevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:52	Leddet	First Responder	First Responder
10:56	Torvegade	Brand i tag	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:21	Løgstykkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:48	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:17	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2022 til kl. 08:00 den 12. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:22	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:36	Emdrupvej	Bygningsbrand	Røg fra grill havde spredt sig til lejlighed. Foretaget udluftning.
14:42	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
15:21	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:24	Buntmagervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:53	Thorupsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:48	Ndr Dragørvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:13	Sylows Alle	Brand i skraldespand	Mindre brand slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2022 til kl. 08:00 den 12. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:28	Pernillevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:45	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:19	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:31	Banegårdspladsen	Redning	Skadestedet sikret. Person fastklemt under tog, frigørelse foretaget og en person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til Banedanmark.
21:08	Møllegade	Trafikulykke	To biler i sammenstød. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Politiet overtager skadestedet.
21:17	Musvågevej	Brand i skraldespand	Mindre brand i affald slukket med et HT-rør.
22:50	Kvægtorvsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:07	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:33	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2022 til kl. 08:00 den 12. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:41	Avedøre Havnevej	Brand i bil	Brand i bil slukket med et HT-rør.
02:34	Blågårdsgade	Naturbrand	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have set røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.