

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2022 til kl. 08:00 den 13. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:06	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:42	Vasbygade	Ild i skraldespand	Falsk alarm, intet fundet.
11:46	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:05	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:52	Bådehavnsgade	Eftersyn	Ild i elinstallation. Konstruktionsbrand. Målt +150 grader ved elinstallation, samt synlige gløder. Slukket med 1 CO2-slukker. Efterfølgende skåret konstruktionen op for eftersyn af brandspredning.
15:19	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:22	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
16:27	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:00	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:45	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:02	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2022 til kl. 08:00 den 13. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:19	Strandhavevej	Røg fra lejlighed	Ildløs i gryde og emhætte, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, og overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma.
18:32	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:06	Bonderosestien	Forurening	Anmelder havde forladt stedet. Beredskabet kom ikke i brug.
21:08	Flintholm Alle	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Lokaliseret beboer i nabo-opgang som havde tilberedt popcorn der var brændt på.
22:22	Øresundsvej	Forurening	Mindre klor forurening, I forbindelse med suppleret af klortabletter i Spabad, blev der overdoseret. Bygningen evakueret og ventileret. Personer tilset af sundhedsberedskabet. Spabad tømt og skyllet igennem. Skadestedet overdraget til Politiet.
23:54	Vestergårdsvej	Eftersyn	Foretaget eftersyn i opgang-kælder og nabo trapper. Intet at bemærke.
00:27	Stauings Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med en HT.
00:31	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.