

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. marts 2022 til kl. 08:00 den 19. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Vestre Kvartergade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
08:24	Frederikssundsvej	First Responder	First Responder.
08:39	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:05	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:28	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:46	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:18	Thorupsgade	First Responder	First Responder.
12:21	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:50	Skelbækgade	Springtæppe	Assistance til politiet.
13:36	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:41	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:47	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. marts 2022 til kl. 08:00 den 19. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:49	Horsedammen	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
15:55	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af affyret skikanon.
16:03	Hillerød motorvejen	Min. forurening-v/FUH	Mindre færdselsuheld. Intet for beredskabet.
16:42	Otto Ruds Vej	Eftersyn	Tyverialarm fejlagtigt antaget for at være brandalarm. Personalet tilkalder tekniker til tyverialarmen.
17:31	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:31	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:48	Ved Rådhuset	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Assistance til Beredskab 4K.
19:05	Kålagervej	Eftersyn	Kraftig optænding af brændeovn, beboer selv lukket for spjæld, hvorved ilden var gået ud.
20:17	Dronningens Tværgade	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Mindre ild i lejlighed, slukket ved ankomst. Foretaget naturlig udluftning.
20:19	Bernhard Bangs Alle	Eftersyn	Røglugt i lejlighed, på grund af optændt grill. Foretaget udluftning.
21:15	Vodroffslund	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
00:56	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. marts 2022 til kl. 08:00 den 19. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:01	Staunings Plads	Min. forurening-v/FUH	To personbiler kørt sammen. Uheldsstedet afspærret og ryddet for vragester. Bilerne skubbet ind til siden.
01:23	Priorparken	Eftersyn	Blind alarm, idet rødt lys på trailer blev forvekslet med ildløs.
01:24	Vester Voldgade	Eftersyn	Eftersyn efter ild i frituregryde. Vejledt omkring udluftning.
02:13	Gammel Køge Landevej	Min. forurening-v/FUH	Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med personpåkørsel.
03:54	Kødboderne	Brandalarm	Reel alarm, røgudvikling efter mindre brand på toilet. Rummet ventileret.
04:46	Amagerbrogade	Bygn.brand-Lejlighed	Ved ankomst, konstateres aktiveret røgalarm. Skaffet sig adgang til lejlighed og konstateret røg fra madlavning. Foretaget udluftning. Skadestedet overdraget til politiet.