

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2022 til kl. 08:00 den 22. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Emdrupvej	First Responder	First Responder.
08:33	Grønjordskollegiet	Ild i tag	Ild i tagpap i forbindelse med håndværkers arbejde med gasbrænder. Slukket med en vandslukker.
08:47	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:54	Vesterbrogade	Røg fra lejlighed	Slukket mindre glødebrand i etageadskillelse, efter håndværkers arbejde med gennemboring.
09:02	Sydhavnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:03	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:07	Frankrigsgade	First Responder	First Responder.
10:26	Svaneknoppen	Ass.-Dykker	Assistance til politiet.
10:49	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:34	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:40	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2022 til kl. 08:00 den 22. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:41	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:42	Thorsgade	Eftersyn	Ikke behov for beredskabet, stedet overdraget til skadeservice.
15:36	Hans Knudsens Plads	Røg fra kælder	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. Kælderen herefter ventileret.
15:42	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:32	Vindmøllevej	Ild i industribygning	Ild i affaldsoplag, slukket med et HT-rør.
18:40	Stormgade / H.c. Andersens Boulevard	Trafikulykke	Sikring af skadested, afspærring i befærdet vejkryds. På politiets opfordring ryddes op og bil placeres hensigtsmæssigt på fortov. Bil løftet med spreder og lysstander fjernet under den.
18:45	Rebæk Søpark	Springtæppe	Assistance til politiet.
19:06	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:14	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
19:21	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2022 til kl. 08:00 den 22. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:44	Ålekistevej	Ild i bygning	Brand i en kirke. Hovedstadens Beredskab indsatte en større styrke til slukning og begrænsning af branden. Desuden var politi og skadeservice indsat i den samlede opgaveløsning.
21:51	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
22:28	Halmtorvet	Eftersyn	Let røgslør fra affaldsskakt, slukket med en vandslukker.
00:13	Hellebækgade	Røg fra lejlighed	Gryde brændt på i forbindelse med madlavning. En person blev overdraget til ambulancetjenesten. Politiet overtog skadestedet.
00:26	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:24	Nygårdsvej	Ild i lejlighed	Ild i værelse. Indsat et røgdykkerhold med et HT-rør til slukning af branden. Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.
03:37	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.