

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. marts 2022 til kl. 08:00 den 28. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Grøndals Parkvej	Servicetur	Fejlafsendelse, stoppet under fremkørsel.
09:58	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:29	Købmagergade	Servicetur	Brandteknisk servicetur.
11:03	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:38	Frugthaven	Eftersyn	Eftersyn grundet ild i klapvogn i trappeopgang. Anmelder havde selv slukket den ved ankomst. Skadestedet overdraget til politiet.
12:42	Burmeistersgade	Ild i lejlighed	Mindre ild i papirkurv. Slukket ved beredskabets ankomst. Person overdraget til politiet og hjem-mepleje på stedet.
15:31	Folehaven	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
16:43	Rysensteensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:02	Tingvej	Eftersyn	Eftersyn grundet tørkogt gryde.
17:17	Masnedøgade	Eftersyn	Blind alarm. Anmelder mente at have set røg. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
17:21	Roskildevej	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. marts 2022 til kl. 08:00 den 28. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:32	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:50	Egelundsvej	Brandalarm	Detektor udløst af røg fra kompressor på fryser.
18:37	Rysensteensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
19:03	Godthåbsvej	Eftersyn	Assistance i forbindelse med nedrivningsarbejdet på tidligere brandsted.
20:01	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
20:13	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Mobilt sprinkleranlæg udløst på grund af mindre brand i skraldespand. Anlægget havde slukket skraldespanden. Udluftet og overdraget til skadeservice.
21:52	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
22:50	Ny Kongensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
01:10	Dannebrogsgade	Brandalarm	Mindre brand slukket af mobilt sprinkleranlæg. Overdraget til personale på stedet.
02:55	Godthåbsvej	Eftersyn	Assistance i forbindelse med nedrivningsarbejdet på tidligere brandsted.
04:26	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.