

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2022 til kl. 08:00 den 1. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:04	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:47	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:17	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:22	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:33	Kløverhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaret rygning tæt på detektoren.
13:37	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:42	Tietgensgade	Ass. til ophjælpning	Mand i kørestol var kørt forbi en rampe på vej ind i toget og kunne ikke selv komme op eller ned. Kørestolen løftet op på rampen igen.
14:42	Nørrebrogade	Brand i Elinstallation	Butiksskilt på facade slukket inden vores ankomst. Der er foretaget eftersyn med termisk kamera. Kunde tager selv fat i elektriker.
15:51	Banegårdspladsen	Eftersyn	Falsk alarm.
15:52	Agerkær	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem 3 biler. Sikring af skadested, tilset personer og oprydning af skadestedet. Overdraget skadestedet til Politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2022 til kl. 08:00 den 1. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:54	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:57	Tavlestien	Trafikulykke	2 biler kørt sammen på motorvej. Sikring af skadestedet. Regions amb tog 2 pt til hospital .Kørt biler ind til siden. Rengjort kørebane. Politi ikke mødt før vi havde fragtet biler ind til siden.
18:52	Bygmestervej	Eftersyn	Eftersyn efter borger havde hældt vand på brændende gryde med olie. Intet fundet.
19:29	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:15	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Ved fremkomst konstateres at en sprinkler i kælderen er aktiveret, uden påviselig grund. Lukket for sprinklerpumpe og vandforsyningen. Påbegyndt begrænsning, opsamling af vand samt værdisredning i kælder. Skadestedet overdraget til driftsansvarlig og skadeservice.
23:44	Husumvej	Ild i bil	Kraftig ildløs i bil slukket med 2 HT-rør.
00:40	Tølløsevej	Eftersyn	CO alarm fra lejlighed. Eftersyn foretaget. Spand med afbrændt kul fundet i lokalet. Ejer opfordret til at lufte ud.
00:45	Husumvej	Eftersyn	Eftersyn af tidligere bilbrand. Intet foretaget.
00:56	Classensgade	First Responder	Assistance til hjertestop.
02:58	Gemmet	Eftersyn	Glemte gryde på komfur. Beboer vækket.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2022 til kl. 08:00 den 1. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:39	Mtv Ø Amagermotorvejen	Trafikulykke	Flere biler kørt sammen. Biler flyttet til nødspor, oprydning på skadested.
07:04	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.