

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. marts 2022 til kl. 08:00 den 29. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Finsensvej	Ild i Container	Ild i 20 fods container med byggeaffald. Slukket med 1 HT-rør.
08:16	Dampfærgevej	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
08:24	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:36	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:47	Kirkebjerg Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:04	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:52	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:21	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:24	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:37	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:41	Gullfossgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. marts 2022 til kl. 08:00 den 29. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:46	Sigurdsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:08	Finsensvej	Ild i Container	Ild i container, slukket med 1 HT-rør.
12:51	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:45	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:51	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Brandtryk beskadiget da dette blev påkørt med en lift.
14:11	Center Boulevard	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:19	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
16:42	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:30	Randbølvej	Brandalarm	Røgudvikling fra kompressor i spilrum, hydraulikolie var blevet meget varm. Strøm til kompressor afbrudt, kælder ventileret for røg. Skadeservice rekvireret. Skadeservicefirma overtog opgaven.
18:20	Hjørringgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:02	Knudsbølvej	Eftersyn	Fortaget eftersyn intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. marts 2022 til kl. 08:00 den 29. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:05	Marathonvej	Mindre spild	CA. 50 m. spor af mindre tynd hydraulik olie. Plus/minus 50 cm bred. Opsamlet med absodan.
20:51	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:12	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
23:08	Smyrnavej	Brandalarm	Meget varm keramikovn (over 200 grader) i lille rum. Afbrudt og udluftet.
23:24	Engdraget	Ild i Skraldespand	Mindre bål af smågrene. Slukket med småredskaber.
06:08	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:36	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.