

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. marts 2022 til kl. 08:00 den 20. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Tornskadestien	Brand i lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
09:39	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:51	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
10:47	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
11:17	Hvidovrevej	Trafikulykke	Mindre trafikulykke med en bil. Skadestedet sikret op oprydning foretaget. Ingen tilskadekomne. Skadestedet overdraget til politiet.
11:35	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:49	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:17	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Arne Jacobsens Allé	Drukkenulykke	Beredskabet aflyst inden ankomst.
14:12	Ahlefeldtsgade	Brand i bil	Brand i varevogn slukket med to HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. marts 2022 til kl. 08:00 den 20. marts 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:44	Frederikssundsvej	Trafikulykke med fastklemte	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Tre personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
16:54	Mimersgade	Brand i skraldespand	Mindre brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
17:06	Hammelstrupvej	Redning	Person hjulpet fri af legestativ. Ingen personskade.
19:18	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:15	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
20:40	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
21:14	Nordre Toldbod	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
22:50	Skolesiden	Brand i container	Brand i affaldsskur slukket med CAFS og to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.