

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. april 2022 til kl. 08:00 den 13. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:16	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:36	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
09:01	Indiakaj	Mindre forurening	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
09:08	Ved Sønderport	Brand i knallert	Mindre brand i cykel slukket med et HT-rør.
10:41	Enghavevej	Eftersyn	Assistance til politiet.
11:18	Parkvej	Brand i container	Brand i hæk slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:23	Olof Palmes Gade	Brand i etageejendom	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:19	Ingerslevsgade	Brand i naturen	Mindre brand i krat. Foretaget efterslukning med et HT-rør.
15:38	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:59	Linde Allé	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand i køkken. Foretaget slukning med et HT-rør samt udluftning og eftersyn. Skadeservice tilkaldt. Skadestedet overdraget til kommunen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. april 2022 til kl. 08:00 den 13. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:20	Ved Slusen	Eftersyn	Mindre brand i sofa slukket ved Beredskabets ankomst. En beboer overdraget til ambulancetjenesten. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:35	Sønder Boulevard	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
22:16	Kastrupvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
23:36	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:27	Rahbeks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:12	Floras Allé	Brand i skraldespand	Mindre brand i affald slukket med et HT-rør.
04:26	Ejderstedgade	Brand i lejlighed	Mindre brand på altan slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. En beboer overdraget til ambulancetjenesten. Skadeservice tilkaldt.