

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. april 2022 til kl. 08:00 den 14. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:56	MTV Amagermotorvejen	Ild i bil	Ild i bil. Skadestedet sikret, slukket med et HT-rør.
09:10	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:24	Stolemagerstien	Eftersyn	Røglugt fra lejlighed. Foretaget eftersyn med drejestige. Mad brændt på ellers intet at bemærke. Foretaget udluftning med naturlig ventilation. Skadestedet overdraget til beboeren.
11:44	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:23	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:27	Borups Allé	Gaslugt	Anvist af anmelder. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
15:35	Schweizerdalsvej	Eftersyn	Kraftig røgudvikling fra cykelbatteri. Foretaget eftersyn og mekanisk ventilation ellers intet at bemærke.
15:37	Ejby Mosevej	Trafikulykke	Mindre trafikulykke. Ved ankomst vurderes der ikke at være behov for beredskabet.
16:49	Tagensvej	Ild i lejlighed	Mindre ild i lejlighed, slukket med et HT-rør. På grund af røg spredning foretages mekanisk ventilation af nabo lejligheder. En forbrændt person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og overdraget til politiet samt skadeservice.
17:59	Odinsvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. april 2022 til kl. 08:00 den 14. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:06	Scandiagade	Trafikulykke	Trafikulykke, bil mod knallert. Skadestedet sikret og fejret for vragdele. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
18:35	Sydhavns Plads	Brandalarm	Røg fra tørretumbler. Foretaget eftersyn og strøm slukket. Ejer bedt om at kontakte elektriker.
20:45	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:09	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:10	Metro City Nuuks plads	Brandalarm	Ild i skraldespand på perron, slukket af personale før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til metrosteward.